



УП001

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-9

Паспорт и руководство по эксплуатации **X02.000.000.000**

1. Назначение

- 1.1. Оповещатель относится к техническим средствам оповещения и управления эвакуацией пожарным. Оповещатель предназначен для информирования, оповещения и регулирования поведения человека, в случае возникновения пожара, текстовой или символьной информацией расположенной на нем. Оповещатель используется на путях эвакуации для обозначения направления движения к эвакуационному выходу.

- 1.2 Оповещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.
 - 1.3 Оповещатель предназначен для работы с приемно-контрольными приборами с напряжением шлейфа 12 В.

2. Основные технические данные и характеристики

3. Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
X.02.00.000.000	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП1-9	1 шт.	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	1 экз.	

4. Устройство и работа

- 4.1 Оповещатель представляет собой стекло (или полимерное стекло), с нанесенной на нем информацией, помещенное в декоративный корпус. С торцов стекла установлены светодиоды подсветки.

- 4.2 Электронная часть оповещателя реализована на плате изготовленной по технологии SMD (технология поверхностного монтажа) и текущего профилактического обслуживания не требует.

4.3 Внимание! На верхней части корпуса извещателя расположены метки для упрощения процесса разметки крепёжных отверстий под извещатель.

5. Указание мер безопасности

5.1 Меры безопасности при проверке и эксплуатации оповещателей должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

6. Правила хранения и транспортирования

6.1 Транспортирование оповещателей осуществляется всеми видами транспорта, кроме воздушного и морского. Транспортная тара при транспортировании должна быть защищена от прямого попадания осадков.

6.2 Хранение оповещателей должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

7. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-9 заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4372-002-24426666-06 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК _____

Дата приемки _____

8. Сведения об утилизации

8.1 Оповещатель не содержит токсичных и радиоактивных веществ, поэтому специальных мер утилизации не требует.

9. Гарантии предприятия-изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям ТУ 4372-002-24426666-06 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – не более 48 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, или 60 месяцев со дня изготовления. Ввод в эксплуатацию должен быть произведен в течение гарантийного срока хранения.

9.3 Гарантийный ремонт производится изготовителем изделия:

Россия, 410086, г. Саратов, ул. Буровая, д.26, ООО «Элемент».

Тел./факс: (8452) 67-16-16, 67-15-55.

e-mail: ooo-element@mail.ru

10. Рекламация

В случае выхода из строя оповещателя в период гарантийного срока его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу: 410086, г. Саратов, ул. Буровая, д.26, ООО «Элемент», с указанием следующих сведений:

Дата ввода в эксплуатацию _____

Дата возникновения неисправности _____

Сведения заполнены _____

Фамилия _____

Подпись _____

Дата _____